Додаток 3
до Порядку технічного облуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Миколаїв № 3 від «06» 01 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «__» _____20__року, працівником(ами) виконавця робіт Андреєв Г.Л. Іванов ВВ Борисов С.Ф. Хухрій М.М.
(найменування суб'єкта господарювання----виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вул. Лазурна 52а.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Необхідно оновити фарбування газопроводу
2) Надати Акт перевірки ФВК
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювалось,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялось
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
усунути зауваження терміном в 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)_____

Контактний робочий телефон представника виконавця)_____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: Ушобан М.М. 06.01.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений: _____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)