Додаток 3
до Порядку технічного облуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Миколаїв № 29 від « 14 » 01 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____20__року, працівником(ами) виконавця робіт Гнатаров Г.О. Борисов С.Ф. Андреєв Г.Л.

(найменування суб'єкта господарювання----виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ пр. Богоявленський 326.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Необхідно оновити фарбування газопроводу
2) Надати акти перевірки ОВК
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
Не здійснювалось,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:
Не припинялось
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
усунути зауваження терміном в 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)_____

Контактний робочий телефон представника виконавця)_____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: Добанов 14.01.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений: _____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)