

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділ III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Миколаїв
(місце складання)

№ 132 від 13.02.2025
(дата)

Відповідно до договору від _____ працівником(ами) виконавця робіт
Борисов С. Ф. Татаров Г. О. Андреев Г. Л. Семченко І.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, повна назва, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ вул. Погранична № 69

За результатами обстеження: виявлені _____ недоліки
(описано, не виявлені)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необхідно оновити фарбування газопроводу _____
- 2) надати акти перевірки _____
- 3) закріпити газопровід на стіні будинку _____
- 4) _____

За результатами обстеження з'ясувалося функціонування доступ до:

_____ не здійснювалось

(№ квартири, № кімнати, функціонування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додатися).

За результатами обстеження виявлено газопостачання :

_____ не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому, № кімнати, функціонування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки виконання:

_____ усунення в термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення ініціальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон _____ виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник,

який виконував обстеження

З актом ознайомлений:

Дзюбан М. М.
(ПІБ)



_____ 2.2025
(ПІБ) (дата)

_____ (ПІБ) (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки при використанні газового обладнання споживачам газу надано.