

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділ III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Полігон
(місце складання)

№ 470 від 01.05.2025
(дата)

Відповідно до договору від _____ працівником(ами) виконавця робіт
Павленко В. В. Іванов В. В. Якубец В. Г. Семченко І. О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займанна посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ **вул. Тімірязєва**

№ 3

За результатами обстеження: виявлені недоліки
(виявлені, не виявлені)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необхідно оновити фарбування газопроводу
- 2) надати акти перевірки ДВК
- 3) _____
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання :

не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або №квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки виконання:

Усунути зауваження в термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконував обстеження

З актом ознайомлений:

Дзюбан М. М.

(ПІБ)

01.05.2025

(дата)

(ПІБ)

(підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

