

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділ III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Миколаїв
(місце складання)

№ 483 від 02.05.2025
(дата)

Відповідно до договору від _____ працівником(ами) виконавця робіт
Павленко В. В. Іванов В. В. Якубец В. Г.

(найменування міста, міста-району, району, населеного пункту, записання посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВДСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ вул. Є.Логінова 17

За результатами обстеження: виявлені _____ недоліки
(виявлені, не виявлені)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необхідно оповістити про виконання газопроводу
- 2) надати акти перевірки ДВК
- 3) перевірити дріт на газопроводі
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалось

(об'єкт, який є об'єктом розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про неможливість (подається).

За результатами обстеження здійснено газопостачання :

не припинялось

(адреса приміщення, в якому здійснюється обстеження, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок. Рекомендації щодо усунування виявлених недоліків та строки виконання:

Усунути зауваження в термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення наступної планової перевірки (за потреби)

Контактна інформація для зв'язу з виконавцем

Споживачам повідомлено про виконання робіт, попереджені про заборону самовільного підключення газу

Працівник,
який виконав роботи

З актом ознайомлений:

Дзюбан М. М.

02.05.2025

(ПІБ)

(підпис)

(дата)

Інструкція щодо користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

