

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділ III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Миколайчук
(підпис, печатка)

№ 1099 від 10.09.2025
(дата)

Відповідно до договору від _____ працівником(ами) виконавця робіт
Шварц А. О. Семченко І. О. Іванов В. В. Андреев Г. Л.

(підписи осіб, які виконували роботи, займання посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи по ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вулиці Ленінська № 9

За результатами обстеження: виявлені _____ недоліки
(виявлені, не виявлені)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необхідні роботи фарбування газопроводу
- 2) планувати перевірку ДВК
- 3) _____
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання :

не припинялось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок РЕМ м. Київ щодо усунення виявлених недоліків та строки виконання:

Усунути зауваження в термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний р. бонусний телефон представника виконавця

Споживачам газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газопостачання.

Підпис
який підписав

3 актом ознайомлений:

Дашин М. М.

10.09.2025
(дата)

(ПІБ)

(підпис)

(дата)

Інформація про надання газом обслуговування споживачам газу надано.

