

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділ III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

М. Вознесенськ
(місце складання)

№ 194 від 11.08.2025
(дата)

Відповідно до договору від _____
Старенков В. Б. _____ працівником(ами) виконавця робіт

_____ (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займанця посади, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вул. Шевченка № 10А

За результатами обстеження: виявлені _____ недоліки
(виявлені, не виявлені)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необхідно оновити фарбування газопроводу
- 2) надати акти перевірки ДВК
- 3) _____
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____ не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання :

_____ не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або №квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки виконання:

Усунути зауваження в термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконував обстеження

Андрійчук О. А
(ПІБ)

(підпис)

11.08.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

_____ (ПІБ)

_____ (підпис)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.