

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділ III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Вознесеньк
(місце складання)

№ 200 від 19.08.2025
(дата)

Відповідно до договору від _____ працівником(ами) виконавця робіт
Старенков В. Б.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займанна посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ вул. Шевченка

№ 41

За результатами обстеження: виявлені недоліки
(виявлені, не виявлені)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) необхідно оновити фарбування газопроводу

2) надати акти ДВК

3) _____

4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання :

не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або №квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки виконання:

Усунути зауваження в термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконував обстеження

З актом ознайомлений:

Андрійчук О. А.

(ПІБ)

(підпис)

19.08.2025

(дата)

(ПІБ)

(підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.