

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Баштанка

№ 19

від «26» квітня 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром ВТО
Єсипенком Андрієм Сергійовичем, слюсарями Бушиним Петром Петровичем та Валяхом
Володимиром Степановичем

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №19 по вул. Полтавській

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ – наявність витоків газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався
про що складено акт про недопуск (додається): не складався

За результатами обстеження припинено газопостачання квартир: не припинено

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
проведенням ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 19 по вулиці Полтавській за результатами
якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ виявлені витoki газу на муфтових з'єднаннях Ø32 мм – 2 шт.
були усунені.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Єсипенко Андрій Сергійович 26.04.2024
(підпис)



З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)