

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Баштанка
(місце складання)

№ 7

від «29» березня 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт **Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром ВТО Єсипенком Андрієм Сергійовичем, слюсарями Бушиним Петром Петровичем та Валяхом Володимиром Степановичем**

виконано роботи з **ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №25 по вул. Героїв Небесної сотні**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Надземний газопровід потребує фарбування

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався
про що складено акт про недопуск (додається): не складався

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
проведенням **ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 25 по вулиці Героїв Небесної сотні** за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.
Під час проведення **ТО ВБСГ** було виявлено порушення **ДБН п.7.92 гл.7 надземний газопровід потребує фарбування**. За виявленим порушенням потрібно виконати фарбування надземного газопроводу. Усунути виявлений недолік в термін до **01.07.2024 року**.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ОСББ «Зоряний» надати інформацію до Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 02.07.2024 року.

Контактний робочий телефон представника виконавця:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Працівник, який виконав
обстеження

Єсипенко Андрій Сергійович 29.03.2024
(підпис)



З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)