

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Баштанка
(місце складання)

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт **Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром ВТО Єсипенком Андрієм Сергійовичем, слюсарем Бушиним Петром Петровичем** виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку), № 31 вул. Полтавська, м. Баштанка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність вільного доступу до газопроводу Ø50 мм

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався**

про що складено акт про недопуск (додається): не складався

За результатами обстеження припинено газопостачання квартир: **не припинялося**

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 31 по вул. Полтавській, м. Баштанка
, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Відновити вільний доступ до фасадного газопроводу Ø50 мм в термін – 2 (два) тижні.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Єсипенко Андрій Сергійович 02.10.2024
(підпис) (дата)

3 актом ознакомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)