

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Баштанка
(місце складання)

№ 128

від « 13 » вересня 2024 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт **Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром ВТО**
Єсипенком Андрієм Сергійовичем та слюсарем Бушиним Петром Петровичем
виконано роботи з **ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку), № 49 вул. Полтавська, м.**
Баштанка

За результатами обстеження: не виявлено/**виявлено недоліки** (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) **п.7.39, глава 7 В.2.5-20:2018 – відсутня відстань між газопроводом і електрокабелем**

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався**

про що складено акт про недопуск (додається): **не складався**

За результатами обстеження припинено газопостачання квартир: **не припинялося**

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
проведеним **ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 49 по вул. Полтавська, м. Баштанка**
, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.
Необхідно демонтувати електрокабелі з фасадного газопроводу в 3 (трих) місячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **не потребує.**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Єсипенко Андрій Сергійович

(підпис)

13.09.2024

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)