

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Баштанка
(місце складання)

№ 169

від « 09 » жовтня 2024 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт **Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром ВТО Єсипенком Андрієм Сергійовичем, слюсарем Бушиним Петром Петровичем та Пилипай Максимом Олексійовичем**

виконано роботи з **ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку), № 32 вул. Промислова, м. Баштанка**

За результатами обстеження: **не виявлено**/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався**
про що складено акт про недопуск (додається): **не складався**

За результатами обстеження припинено газопостачання квартир: **не припинялося**

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 32 по вул. Промислова, м. Баштанка
, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **не потребує.**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Єсипенко Андрій Сергійович 09.10.2024
(підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)