

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Баштанка
(місце складання)

№ Б74 від «06» вересня 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт **Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром ВТО**
Єсипенком Андрієм Сергійовичем, слюсарем Нечитайло Олександром Олександровичем та
Драполенко Олегом Вікторовичем

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку), №13 вул. Репіна, м. Нова
Одеса

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався
про що складено акт про недопуск (додається): не складався

За результатами обстеження припинено газопостачання квартир: не припинялося

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку №13 по вул. Репіна, м. Нова Одеса
, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Єсипенко Андрій Сергійович 06.09.2024
(підпис) (дата)



З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)