

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Баштанка
(місце складання)

№ 129

від « 16 » вересня 2024 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт **Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»** майстром ВТО
Єсипенком Андрієм Сергійовичем та слюсарем **Бушиним Петром Петровичем**
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку), **№ 33 вул. Шкільна, с. Мар'ївка**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався
про що складено акт про недопуск (додається): не складався

За результатами обстеження припинено газопостачання квартир: не припинялося

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
проведеним **ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 33 по вул. Шкільна, с. Мар'ївка**
, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Єсипенко Андрій Сергійович
(підпис)



З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)