

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Баштанка
(місце складання)

№ 34

від

10.07.2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт **Миколаївської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби**
ВТО Єсипенко Андрієм Сергійовичем, слюсарями Бушиним Петром Петровичем, Валяхом
Володимиром Степановичем

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) в м. Новий Буг за № 25
по вул. Карчука

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) _____

2) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається): не складався

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 25 по вулиці Карчука м. Новий Буг,
за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Єсипенко Андрій Сергійович

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)