

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділ III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Миколаїв
(місце складання)

№ 188 від 18.02.2026
(дата)

Відповідно до договору від _____ працівником(ами) виконавця робіт
Павленко Б. В. Борисов С. Ф. Іванов О. Ю.

(найменування) _____ виконавця робіт, займанця посади, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

виконано робіт з ГО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ Вул. Свєтлія Логінова № 6

За результатами обстеження: виявлені недоліки
(виявлені, не виявлені)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необхідно оновити фарбування газопроводу
- 2) надати акти перевірки ДЗК
- 3) _____
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акти про недонуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
не припинялось

(багатоповерховий будинок або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок/зауваження щодо усунення виявлених недоліків та строки виконання:
Усунути зауваження в термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживач(и) повідомлено(и) про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження:

З актом ознайомлений:

Татаров С. С. 8.02.2026
(підпис) (дата)



(підпис) (місце) (дата)

Інструкція з експлуатації газовим обладнанням споживачам газу надано.