

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділ III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Миколаїв
(місце складання)

№ 195 від 20.02.2026
(дата)

Відповідно до договору від _____ працівником(ами) виконавця робіт
Коноваленко М. Я. Шибанке А. О. Карбовничий Р. О. Грибов А. П.
Рамазанов С. О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займанця посади, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВВСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ Вул. Курортна № 3/А

За результатами обстеження: виявлені недоліки
(виявлені, не виявлені)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) необхідно оновити зарбування газопроводу

2) надати акти перевірки ДВК

3) _____

4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
не здійснювалось

(багатоквартирний будинок, будинок або квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про доступ (додається).

За результатами обстеження прийнято газопостачання: _____

не прийнялось

(багатоквартирний будинок, будинок або квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок та рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки виконання:
Усунути зауваження в термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким прийнято газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопроводу та газового обладнання.

Працівник
який виконав робіт

З актом ознайомлений:



20.02.2026

(ПІБ)

Інструмент _____

Використання газовим обладнанням споживачам газу надано.