

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Миколаїв
(місце складання)

№ 151 від 11.02.2026
(дата)

Відповідно до договору від _____ працівником(ами) виконавця робіт
Костін А. Я. Коноваленко М. Я. Карбовничий Р. О. Грибов А. П.
Рамазанов С. О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займанця посади, прізвище, ім'я та по батькові за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ просп. Корабелів 15

За результатами обстеження: виявлені недоліки
(виявлені, не виявлені)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необхідно оновити фарбування газопроводу
- 2) надати акти перевірки ДВК
- 3) _____
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:
не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку, за умови наявності)

Висновок/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки виконання:
Усунути зауваження в термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконував обстеження Україна • Товариство «Миколаївська Газомережа»
Татаров Г.О. 11.02.2026
(ПІБ)

З актом ознайомлений:



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.