

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділ III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Снігурівка  
(місце складання)

№ 2 від 01.04.2026 р  
(дата)

Відповідно до договору від \_\_\_\_\_ працівниками виконавця робіт  
Бушиним Петром Петровичем та Пилипай Максимом Олексійовичем  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займанна посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ вул. Незалежності

№ 106

За результатами обстеження: виявлені \_\_\_\_\_ недоліки  
(виявлені, не виявлені)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) відсутність актів прочищення ДВК \_\_\_\_\_
- 2) газопроводи потребують очищення від корозії і часткового фарбування \_\_\_\_\_
- 3) провід на газопроводі \_\_\_\_\_
- 4) відсутній доступ для обслуговування запірною пристроєм та газопроводу на фасаді будинку \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалось \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання :

не припинялось \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або №квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки виконання:

Усунути зауваження в термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконував обстеження

Єсипенко А.С.

(ПІБ)

(підпис)

01.04.2026 р

(дата)

З актом ознайомлений:

(ПІБ)

(підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.