Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділ III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Миколаїв
(місце складання)

№ 562 від 01.05.2026
(дата)

Відповідно до договору від _____ працівником(ами) виконавця робіт Павленко В. В. Борисов С. Ф. Коноваленко М. Я.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займанна посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ **Вул. Галини Петрової** **№ 22**

За результатами обстеження: виявлені недоліки
(виявлені, не виявлені)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) необхідно оновити фарбування газопроводу
2) надати акти перевірки ДВК
3)
4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалось
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання :

не припинялось
(багатоквартиного будинку в цілому або №квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирног будинку (потрібне зазначити))

Висновок/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки виконання:

Усунути зауваження в термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індівідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання , попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконував обстеження

Татаров Г.О. _____ 01.05.2026
(ПІБ) (підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

_____ _____ _____
(ПІБ) (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.