

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділ III)

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

(місце складання)

№ 1341 від 18.08.2026
(дата)

Відповідно до договору від _____
Штиканс А. О., Коноваленко М. Я., Ковальчук О. С. _____
працівником(ами) виконання робіт

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займанна посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

вулиця Радісна №17

За результатами обстеження: виявлені недоліки
(виявлені, не виявлені)

1) необхідно оновити фарбування базисних

- 1) необхідно оновити фарбування газопроводу
- 2) надати акти перевірки ДВК
- 3) закріпити газопровід
- 4) прибрати рослинність з газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____ не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання :

не припирялось

не припинялось
(багатоквартирного будинку в цілому або Неквартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки виконання:
Усунути зауваження в термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)
Контактний робочий телефон

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконував обстеження

3 актом ознакомлений:

Иванов

18.08.2026

4445

1015

(data)

Інструктаж з основ безпечного користування газовим обладнанням споживачам газу надано.