

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділ III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Миколаїв

(місце складання)

№ 1510 від 14.09.2026

(дата)

Відповідно до договору від \_\_\_\_\_ працівником(ами) виконавця робіт  
Штиканс А. О., Ковальчук О. С., Кутузов Р.Г.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займанна посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
вулиця Севастопольська №189

За результатами обстеження: виявлені \_\_\_\_\_ недоліки  
(виявлені, не виявлені)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необхідно оновити фарбування газопроводу
- 2) надати акти перевірки ДВК
- 3) прибрати рослинність з газопроводу
- 4) прибрати провід з газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:  
не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання :

не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або №квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки виконання:

Усунути зауваження в термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконував обстеження

Куценко В.О.

(ПІБ)

14.09.2026

(дата)

З актом ознайомлений:

(ПІБ)

(підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.