

Акт

Від 03. 11. 25р

Перевірки газопроводу на герметичність манометром під тиском 500 мм. вод.ст.(падіння тиску не більше 20 мм вод.ст.на протязі 5 хвилин),а також шляхом огляду та омилування усіх різьбових з'єднань та футлярів в будинку по вулиці Паркова 42, бригадою у складі 3 чол. проведена перевірка герметичності з квартири

	ПІБ абонента	Підпис абонента	Падіння по манометру за 5 хв.	Примітка
63	Лук'ян С.І.		0	
62	Медведєва О.В.		0	
65	Несимчук М.В.		0	
52	Целішова Р.В.		0	
49	Керішман В.В.		0	
24	Одородченко І.М.		0	
3	Милушина Т.І.		0	
25	Білічова Т.М.		0	
26	Кузнєцова З.А.		0	
28	Дудніченко А.В.		0	
2	Руденко Є.А.		0	
3	Івтушенко Н.В.		0	
8	Хом'як О.П.		0	
13	Степанова Г.В.		0	

на день перевірки 03. 11. 2025 р. витоків газу та порушень не виявлено, газопровід у задовільному стані. Перевірку на герметичність здійснено газоаналізатором та мильною емульсією. Проведено повторний інструктаж.

Опресування газопроводу провели:

сп. Лавченко В.В.

сп. Іванов В.В.

сп. Жостаров Г.О.

м-р. _____