Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділ III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Миколаїв (місце складання) № 1616 від 01.10.2026 (дата)

Відповідно до договору від _____ працівником(ами) виконавця робіт Штиканс А. О., Ковальчук О. С., Кутузов Р.Г.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займанна посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

вулиця Пограничная №40

За результатами обстеження: виявлені недоліки (виявлені, не виявлені)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) необхідно оновити фарбування газопроводу
2) надати акти перевірки ДВК
3) прибрати рослинність з газопроводу
4) прибрати провід з газопроводу
5) надати доступ до крана

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання :

не припинялось

(багатоквартиного будинку в цілому або №квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирног будинку (потрібне зазначити))

Висновок/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки виконання:

Усунути зауваження в термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індівідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання , попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконував обстеження

Куценко В.О. (ПІБ) (підпис) 01.10.2026 (дата)

З актом ознайомлений:

_____ (ПІБ) (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.